

Pytania i odpowiedzi do postępowania MDK/ZP/1/2020 pn: „ Zagospodarowanie terenu po byłej Straży Pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu” .

Czy jest wymagane spoinowanie obrzeży betonowych oraz kostki betonowej zaprawą cementową (Zakres Rzeczowo - finansowy poz. 13 oraz 18)

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga spoinowania zaprawą cementową, szczeliny między kostkami należy wypełnić piaskiem.