

**Pytania i odpowiedzi do postępowania MDK/ZP/2/2020 pn.: „Zagospodarowanie terenu po byłej Straży Pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu.”**

1. Czy istnieje możliwość zamiany materiału na ławostoły z drewna teakowego na modrzew syberyjski?

Tak, zgodnie z zapisami załącznika nr 2.2 – Zakres rzeczowo-finansowy.

2. Czy inwestor zgadza się na użycie zamiast podsypki cementowo-piaskowej gysu kamiennego o frakcji 2-5mm lub 2-8mm?

Zamawiające nie dopuszcza takiej zmiany.

3. Czy inwestor zgadza się na zamianę 10cm warstwy konstrukcyjnej dróg i placów zabaw z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm na warstwę 20cm kruszywa betonowego o frakcji 0-63mm?

Zamawiające nie dopuszcza takiej zmiany.

4. Jaki kolor ma mieć nawierzchnia Terraway? Czy ma być to naturalny kolor żwiru(odcień koloru żółtego)?

Naturalny.